



RESULTATS DE L'APPEL D'OFFRES N°T30/2014 RELATIF A LA FOURNITURE ET POSE DE 800 POMPES A MOTRICITE HUMAINE (PMH) DE MOYENNE ET GRANDE PROFONDEUR DANS LA ZONE DE PRODUCTION DE CAFE ET DE CACAO

Objet du marché : fourniture et la pose de 800 pompes dont 400 pompes pour l'équipement de 400 nouveaux forages et 400 pompes pour le remplacement de 400 pompes obsolètes avec la réalisation de 400 margelles, 800 massifs d'encrage et 800 superstructures (une clôture, 2 portillons, une rigole et puits perdus et panneaux d'indication du projet) dans la zone de production café-cacao

Durée du Contrat : Quatre-vingt-dix (90) jours

1. Attributaires :

LOTS	ATTRIBUTAIRES	ADRESSE	Prix de l'offre lu publiquement	Prix de l'offre après évaluation	Prix du contrat
1	Groupement VERGNET HYDRO/SAHER	6, rue Lavoisier 45140 INGRE	705 885 912	705 885 912	705 885 912
2	Poly Pompes Ivoire SATH	18 BP 2311 ABIDJAN 18	743 400 000	743 400 000	743 400 000
3	Groupement SOVEMA/GMHDR	01 BP 1723 BOUAKE 01	249 566 413	258 416 413	258 416 413
4	SISAM Engineering & Process	11 BP 655 ABIDJAN 11	260 460 399	277 231 560	277 231 560

2. Soumissionnaires dont les offres ont été évaluées mais non retenues

Nom des soumissionnaires	Adresses	Rang après l'analyse financière
S.E.TRA SA	BP 1949 BAMAKO MALI	Lot 1: 5ème; Lot 2: 5ème; Lot 3: 4ème et Lot 4: 4ème

3. Soumissionnaires dont les offres ont été rejetées

Nom des soumissionnaires	Adresses	Motifs
EUROBAT	08 BP 2134 ABIDJAN 08	<ul style="list-style-type: none">- L'état financier non fourni- Aucun document prouvant la représentation pour la fourniture de pièces dans un Etat membre de la CEDEAO, ni de preuve de capacité de fabrication locale de pièces n'a été fourni
TYRONE BUILDING	18 BP 2524 ABIDJAN 18	<ul style="list-style-type: none">- La courbe de performance de la pompe proposée non fournie.- Aucune indication sur la procédure d'extraction de la pompe pendant les opérations de maintenance- Aucun engagement écrit pour la fourniture d'un kit de pièces d'usure de la pompe pour un an Le délai d'exécution fourni est de 6 mois au lieu de 3 mois
Groupement EEPIC/SOGIMA	BP 218 OUAGA 12	<ul style="list-style-type: none">- L'état financier de l'entreprise non fourni- L'entreprise n'a pas présenté dans son offre un schéma de l'éclaté de la pompe avec la nomenclature des différentes pièces qui la constituent- L'entreprise n'a pas joint à son offre une courbe de performance de la pompe proposée.- L'entreprise propose une pompe avec certains éléments en acier inoxydable, cependant, aucun certificat n'est fourni pour prouver que c'est de l'acier inoxydable 304
AVS-INTERNATIONAL	01 BP1506 OUAGADOUGOU 01	<ul style="list-style-type: none">- Les états financiers exigés (bilans et compte de résultat) non fournis juste un certificat de chiffre d'affaire- La somme des montants des ABE est de 311 349 884 FCFA ce qui est inférieur à 500 millions comme exigé
Groupement SFT-CI/SOCIETE DIACFA	01 BP 2459 ABIJAN 01	<ul style="list-style-type: none">- L'entreprise propose un mécanisme de maintenance nécessitant que l'extraction de la pompe pendant les opérations de maintenance se fasse avec un trépied ce qui est contraire au DAO (voir schéma proposé)

Pour toutes informations complémentaires, prière contacter la Cellule Marchés du Conseil du Café-Cacao, sise au 19^{ème} étage de l'immeuble CAISTAB porte 05 et 17

17 BP 797 ABIDJAN 17 / Tél: (225) 20 25 56 39 / 20 20 27 68/ Email: bah.abdoulaye@conseilcafecacao.ci